

PV-ATS-3P-63A
Interruptor de transferencia automático,
3 fases, 220V, capacidad 63A.

Micro interruptor de alimentación doméstico que se usa para probar si la energía de reserva es normal. Cuando la fuente de alimentación es anormal, la fuente de alimentación de reserva comenzará a funcionar inmediatamente para garantizar la continuidad, fiabilidad y seguridad del suministro eléctrico.

- Modo de operación: Manual ó Automático
- Solo requiere una inspección visual al año.
- Focos de indicadores alternos de transferencia.



DATOS TÉCNICOS	
Módelo	PV-ATS-3P-63A
Corriente nominal Ie (A)	32 40 50 63
Tensión de aislamiento Ui	690 V~
Voltaje nominal Ue	400 V~
Clase de ATS	PC: capaz de generar y resistir pero no diseñado para interrumpir corrientes de cortocircuito.
Categoría de utilización	AC-33iB
Cantidad de polos	3P
Peso	2.1 kg
Aparto eléctrico	Vida útil: 2000 veces Operación manual: 5000 veces
Corriente de cortocircuito	50 kA
Fusible	RT16-00-63A
Voltaje de resistencia al impulso	8kV
Circuito de control	Tensión nominal de control Us: 220 V~, 85%Us-110%Us
Circuito auxiliar	Dos relés, cada uno con dos contactos: 220V~50Hz Ie=5y
Tiempo de conversión del contactor	<50 ms
Tiempo de conversión de operación	<50 ms
Tiempo de conversión de retorno	<50 ms
Tiempo de apagado	<50 ms